

# BCG Kanal

## Pri stratách vody v kanalizačných systémoch

**Utesňovacia metóda BCG Kanal je metódou dvojzložkovou.**

Zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch, ale napr. aj pri netesnostiach dažďových zvodov v panelových domoch.

- BCG Kanal je možné použiť pre všetky bežné materiály (plasty, liatina, kamenina, betón, olovo).
- Je ním možné utesňovať netesné miesta v potrubiach alebo na hrdlových spojoch.
- BCG Kanal sa vytvrdzuje v kontakte s urýchľovačom reakcie BCG HC 60 v potrubí aj mimo potrubia. Dochádza k mechanickému uzatvoreniu netesného miesta.
- Utesnenie pomocou BCG Kanal je trvalé a odolné voči starnutiu.

Záväzný postup aplikácie prípravku je uvedený v podnikovej technickej norme: ZATESŇOVANIE KANALIZÁCIE

### UPOZORNENIE!

Pred utesnením pomocou BCG Kanal sa potrubie musí dôkladne vyčistiť.

**BCG Kanal a urýchľovač reakcie BCG HC 60 nesmú byť spolu zmiešané!**

Pre ďalšie informácie informačná linka 0905 153 360.

### DÔLEŽITÉ !!!

Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

### Návod na použitie:

Pred začatím procesu utesňovania doporučujeme potrubie dôkladne vyčistiť. Vyčistené potrubie sa následne uzatvorí (uzatvárací balón, uzatváracia zátka, atď.).

Pomocou vhodného čerpadla načerpajte do potrubia **BCG Kanal** (Bez urýchľovača reakcie!!!). Vytvorte vodný stĺpec o výške 2 m. BCG Kanal nechajte cca 1 hodinu stáť v potrubí. Potom ho bezo zvyšku odčerpajte (do nádrže) a čerpadlo vypláchnite.

Okamžite naplňte do potrubia **urýchľovač reakcie BCG HC 60** a ponechajte 1 hodinu stáť. Urýchľovač reakcie BCG HC 60 odčerpajte (do nádrže) a potrubie úplne vyprázdnite. Čerpadlo vypláchnite.

Celý proces ešte raz zopakujte: 1 hodina BCG Kanal, vyprázdniť, prepláchnuť čerpadlo - 1 hodina BCG HC 60, vyprázdniť, prepláchnuť čerpadlo.

Potrubie naplňte vodou a vykonajte tlakovú skúšku. Ak by sa ešte vyskytla netesnosť, musí sa postup opakovať. Eventuálne zvyšky výrobku odstráňte mechanicky.

### Bezpečnostné opatrenia:

Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Pri zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. **Chráňte pred deťmi!**

Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!

Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.

Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.



**Likvidácia:**

Na tento produkt sa nevzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch.

Pri vyprázdňovaní potrubí, ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami BCG, nie je potrebná žiadna likvidácia odpadov, pretože je ich možné opätovne použiť.

Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

**Zloženie:**

Špeciálne kremičitany, stabilizátor tvrdosti, vlákna.

**Zmiešavací pomer:**

BCG Kanal musí byť použitý neriedený.

**Skladovateľnosť:**

5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

**Balenie:**

10 l

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.